



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02,
факс 72-63-85 E-mail: sah-cuks@mail.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-091, факс 497-090, e-mail: undpr65@mail.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности Углегорского района
694920, г. Углегорск, ул. Портовая, 17, тел. 4-47-00, факс 4-47-00, e-mail: uglegorskiy_gpn@mail.ru

Предписание № 16/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида № 15 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа
Сахалинской области
ОГРН 1026500994035; ИНН 6508006476

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

на объекте защиты, расположенном по адресу: Сахалинская область, Углегорский район
пгт. Шахтерск ул. Интернациональная д. 1.

На основании распоряжения начальника территориального отделения надзорной
деятельности Углегорского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Сахалинской области
Борунова А.А. от 28.02.2020 г. № 16, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 17.03.2020 по 17.03.2020, проведена плановая
выездная проверка

Боруновым Александром Александровичем - главным государственным
инспектором Углегорского района по пожарному надзору;

совместно с:

Никитиной Ириной Владимировной – И. о. заведующего МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 15 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа
Сахалинской области.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: предусмотренный в составе объекта (здание №2) пищеблок, не отделен от основного здания противопожарными стенами 2-го типа.</p>	<p>п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:</p> <p>Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа).</p> <p>п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p> <p>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон №123-ФЗ)</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p>ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ:</p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в</p>	27.07.2020
----	---	---	------------

		части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.		
2.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями, а именно: не обеспечена очистка территории, прилегающей к объекту защиты, от горючих отходов, мусора.	п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее - ППР в РФ): Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	27.07.2020	
3.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно: не обеспечено наличие на пути эвакуации (в лестничной клетке) знаков пожарной безопасности.	п. 33 ППР в РФ: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	27.07.2020	
4.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно: в графической части плана эвакуации 2-го этажа не указано место размещения средств противопожарной защиты.	п.п. Г п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»: Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО. ч. 3 ст. 4 Федерального закона 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Федеральный закон №123-ФЗ): К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.	27.07.2020	
5.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной	п.п. К п. 23 ППР в РФ: На объектах защиты запрещается: устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках	27.07.2020	

	безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: под лестничными маршами осуществляется хранение мебели.	вещи, мебель и другие горючие материалы;		
6.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания.	п. 4.2.7 СП 1.13130. 2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы": Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон №123-ФЗ) К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.	27.07.2020	
7.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: не обеспечено исправное состояние механизма самозакрывания противопожарной двери в помещении прачки.	п. 37 (1) ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	27.07.2020	
8.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: не обеспечено исправное состояние механизма самозакрывания противопожарной двери в помещении электрощитовой.	п. 37 (1) ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	27.07.2020	
9.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения	п. 478 ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	27.07.2020	

	пожарной безопасности, а именно: не обеспечена исправность огнетушителя №7.			
10.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 64 ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.	27.07.2020	
11.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, а именно: не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	27.07.2020	
12.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а именно: ручной пожарный извещатель	п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования": Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5±0,1 м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон №123-ФЗ) К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.	27.07.2020	

	рядом с помещением электрощитовой установлен на высоте 1,7 м от уровня пола до органа управления.			
13. ✓	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: в помещении электрощитовой осуществляется хранение горючих материалов.	п.п. Ж п. 42 Запрещается: размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы	27.07.2020	
14.	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: огнетушитель, имеющий полную массу менее 15 кг. в спальне №2 установлен на высоте более 1,5 м. от пола.	п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»: Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон №123-ФЗ) К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.	27.07.2020	
15. ✓	Проверяемым лицом не соблюдаются на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по наличию системы обеспечения пожарной безопасности, а именно: отсутствуют специальные программы обучения мерам пожарной безопасности работников организации.	п. 6 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций": Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации).	27.07.2020	

Документов и фактов, опровергающих выявленные нарушения, лицом не представлено.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Углегорского района по пожарному надзору Борунов А.А.

«19» марта 2020г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«19» марта 2020 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Отметка о вручении (направлении почтой) _____

«__» _____ 20__ г.